

**Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg
Powiatowych
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300**



Tel./Fax (+22) 722-13-80
Tel. (+22) 722-11-81

REGON 014900974

NIP 527-218-53-41

Konto nr 43 1090 1056 0000 0001 4916 5871
SANTANDER BANK

Ożarów Mazowiecki, dnia 17.02.2022 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr ZP-1/2022 pt: „*Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno – etap 1 – 433m*”

W związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- 1) Przedstawiona technologia robót winna zakładać całkowite zamknięcie drogi dla ruchu, co wiąże się z koniecznością wykonania objazdu z dokonaniem stosownych uzgodnień. Przewidywany czas uzgodnień projekt czasowej organizacji ruchu to okres 2-3 miesiące co ma wpływ na termin wykonania zadania.
- 2) Przedstawiona technologia robót nie zakłada wykonania właściwych połączeń na granicy wymiany konstrukcji np. poprzez użycie siatki wzmacniającej.

Czy zamawiający dopuszcza rozszerzenia zakresu robót.

Odpowiedź zamawiającego:

Odp. Ad. 1

Zakres i technologia robót objętych przedmiotem zamówienia jest możliwy do realizacji zarówno przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego jak i całkowitym zamknięciu przedmiotowego odcinka drogi. Zamawiający nie narzuca konieczności wprowadzenia całkowitego zamknięcia drogi. Sposób prowadzenia robót powinien wynikać z opracowanego przez Wykonawcę Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, uzyskanych opinii i zatwierdzeń. Wykonawca powinien przewidzieć w sporządzanej ofercie zarówno koszty opracowania, wdrożenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu oraz terminy z tym związane.

Odp. Ad. 2

Przyjęta technologia zakłada wykonanie remontów wglębnych ze „schodkowym” odtworzeniem zdegradowanej konstrukcji nawierzchni jezdni. Zamawiający nie przewiduje zastosowania siatki wzmacniającej.

Równocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie zamiany pozycji przedmiarowych 4 d.1.1 oraz 12 d.1.4. W załączeniu przekazujemy zmieniony przedmiar (który również udostępniany jest na stronie postępowania).

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wójcik