

L.dz.ZWiK/865/P/2018

Ożarów Mazowiecki, dn. 26.04.2018 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/1333
05-850 Ożarów Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE
Nr 071/2018

Dotyczy: skrzyżowania projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 4129W (ul. Świerkowa)
z istniejącą infrastrukturą wodociągową.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2018 r. ustalam:

Warunki przebudowy istniejącej infrastruktury:

1. Należy przebudować istniejącą infrastrukturę wodociągową (hydranty), tak aby nie kolidowała z projektowaną trasą chodnika, w miarę możliwości należy przesunąć istniejące hydranty na teren zielony, w pozostałych przypadkach projektować hydranty podziemne.
2. Zasuwy projektować wysokiej klasy jak AVK, DOMEX, JAFAR, HAWLE lub równoważne z miękkim uszczelnieniem klina; do zasuw wodociągowych stosować skrzynki o średnicy 180 mm (w części z dekle) oraz klucze teleskopowe,
3. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez ZWiK w Ożarowie Mazowieckim w efekcie tym uszkodzeń infrastruktury wod-kan będącej w eksploatacji ZWiK pokrywa Wykonawca lub inwestor przedmiotowego zadania.

Uwagi :

1. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości i technicznych możliwości przyłączenia do sieci istniejących w dacie określenia niniejszych warunków. Ważność warunków określa się na 3 lata od daty wystawienia
2. Rozpoczęcie prac ziemnych Wykonawca winien zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem do ZWiK w Ożarowie Mazowieckim.
3. Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem i z uzgodnieniem ZWiK w Ożarowie Mazowieckim.
4. W przypadku robót budowlanych związanych z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym należy uzyskać opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
5. Po wykonaniu prac montażowych „wcinki” przed „zasypką” obowiązkowo zgłosić do odbioru technicznego w ZWiK. Tel. (22) 722 – 25 – 49
6. Przed zasypaniem wykonać pomiar geodezyjny w celu zainwentaryzowania. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć do ZWiK w ciągu 30 dni po zakończeniu budowy.
7. Roboty muszą być prowadzone przez wykonawcę posiadającego uprawnienia wykonawcze w zakresie instalacji sanitarnych.