



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 18 stycznia 2018 r.

RL.030.2.2018

Pan Piotr Oniszk
Biuro Projektów Drogowych ProDrom s.c.
05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 160

działający z upoważnienia
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 11.01.2018r. w sprawie uzgodnienia geometrii i konstrukcji w zakresie dróg gminnych dla:

1) „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) w rejonie skrzyżowania z ulicą Długą w Łomiankach”

2) „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) na odc. od istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią/Dolną do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (ul. Kolejowa) w Łomiankach”

Urząd Miejski w Łomiankach uzgadnia pozytywnie geometrię i konstrukcję następującymi uwagami:

- rozwiązania projektowe w obrębie skrzyżowania należy dostosować do rozwiązań projektowych ul. Długiej objętej decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
- rozwiązania projektowe w obrębie skrzyżowań należy dostosować do rozwiązań projektowych ul. Piaskowej oraz ul. Sosnowej objętych zgodami na realizację inwestycji drogowych,
- w obrębie ciągu pieszo – rowerowego na odc. ul. Dolna – ul. Magnolii zastosować nawierzchnię z betonu asfaltowego,
- poszerzyć chodnik po stronie zachodniej do 3,0 m w celu utworzenia ciągu pieszo - rowerowego na odc. ul. Kolejowa – ul. Zachodnia (zastosować nawierzchnię z betonu asfaltowego).

z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Naczelnik Wydziału Inwestycji


mgr inż. Mariusz Andrusiak

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią/Dolną do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (ul. Kolejowa) w Łomiankach

Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 lutego 2018r.

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wasz znak:

Nasz znak:
SZPD.435.21.2018

Nr pisma:
1

OPINIA NR 13/2018

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 13 lutego 2018 r. (pod nr 530/2018) przez **PRODROG s.c. Piotr Oniszk, Jan Sałyga, 05-070 Sulejówkę, ul. 11 Listopada 160** w sprawie wydania opinii dla geometrii rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) na odcinku od ronda (ul. Zachodnia – ul. Dolna) do drogi krajowej nr 7 (ul. Kolejowa) w m. Łomianki informuje, że przedstawiony projekt **opiniuje pozytywnie** z niżej wymienionymi uwagami:

1. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez zarządcę drogi.
2. Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

W załączeniu 1 egz. projektu.

Z up. STAROSTY

Mieczysław Stojek
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Otrzymują:

1. PRODROG s.c. Piotr Oniszk, Jan Sałyga,
05-070 Sulejówkę
ul. 11 Listopada 160
2. a/a