

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
w Błoniu Sp. z o.o.
08-070 Błonie, ul. Twardowa 5
tel 725 44 67 72
reg. 017322408, NIP 113 13 03-674

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr TT/209/W01/29979/2017 UD - 25A z dnia 19.04.2017

Przedmiot uzgodnienia:

Projekt budowlany przebudowy i budowy przyłączy wodociągowych w ramach budowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczna i ul. Faszczycka) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku południowym zlokalizowanej w Błoniu.

Inwestor:

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., niniejszym uzgadnia dokumentację pod względem technicznym w zakresie włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Warunki realizacji uzgodnionych robót:

1. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy złożyć w MPWiK Błonie Sp. z o.o. zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Druk zgłoszenia dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: www.mpwik-blonie.pl.
2. Roboty należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wykonać pod nadzorem służb MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
4. Przed zasypaniem należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
5. Inwestor zobowiązany jest zawrzeć umowę na dostawę wody/odbiór ścieków z MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru technicznego włączenia do sieci.
6. Po zakończeniu robót budowlanych należy wystąpić do MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. o dokonanie odbioru końcowego dołączając wymagane we wniosku dokumenty (m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oświadczenie osoby kierującej robotami).
Druk o dokonanie odbioru końcowego dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: www.mpwik-blonie.pl.
7. Dalsza rozbudowa urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nie objęta niniejszą dokumentacją może być realizowana tylko w oparciu o nowy projekt.
8. MPWiK Błonie informuje iż nie dopełnienie czynności odbiorowych i nie podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków może spowodować odcięcie przyłącza.
Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do realizacji inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialności za sporządzony projekt i uzyskania przez Inwestora wszelkich zgód formalno-prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do realizowania inwestycji. Nie jest równoznaczne z pozwoleniem wstępu na teren oraz nie jest dokumentem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie sposobu włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY ORAZ ODBIORU SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”

Uzgodnienie ważne 3 lata.

MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru
Robót Sanitarnych
Mgr inż. Marcin Niedbala
Nr Upr. bud. MAZ/0377/WBS/15

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycyjnych
Dr inż. Daniel Kopiec